

Số: 09/YCBG-BV
V/v Thông báo yêu cầu báo giá
Hệ thống máy nước nóng lạnh
năng lượng

An Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà sản xuất và cung cấp hàng hoá tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc cung cấp Hệ thống máy nước nóng lạnh năng lượng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường An Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.

- Số điện thoại: 02773837364

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường An Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2025 đến trước 14 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy nước nóng lạnh năng lượng	Bình bảo ôn cấu tạo 3 lớp: - Lớp cách nhiệt được làm từ hợp chất bảo ôn phức hợp + Hệ số dẫn nhiệt $\geq 0,0017$ kw/mk + Khả năng chịu nhiệt ≥ 160 độ + Duy trì độ nóng của nước trong thời gian dài	Bộ	01

		+ Ống hấp thu nhiệt chân không: Cấu tạo 2 lớp chịu va đập cao, ở giữa là chân không, bề mặt thân ống bên trong tráng màng kim loại đặc biệt gồm 3 lớp: + Lớp chống tản nhiệt có hệ số nhỏ hơn 0,06% + Lớp hấp thu nhiệt có hệ số lớn hơn 93% + Lớp truyền dẫn nhiệt hấp thu làm nóng nước bên trong + Lớp giữ nhiệt: Hợp chất Foam, dày $\geq 55\text{mm}$, giữ nhiệt 72 giờ - Vỏ và ruột bình: Inox 304, dày $\geq 0,4\text{mm}$ Số ống thủy: 18 Chiều dài ống thủy 1.800mm Độ dày ống: $1,6 \pm 0,15\text{mm}$ Chân máy: Inox 304 Khung đỡ: Inox 304 Số lít: ≥ 180 lít		
		Kèm vật tư:		
		Vòi nóng lạnh Inox 304	cái	04
		Ống nhựa nước nóng phi 25	m	40
		Ống nhựa nước lạnh phi 27	m	28
		Co nhựa nước nóng phi 25	cái	30
		Co răng trong nhựa nước nóng phi 20	cái	04
		Co răng ngoài nhựa nước lạnh phi 25	cái	03

		Co răng trong thau phi 27	cái	15
		Co răng ngoài nhựa phi 27	cái	02
		Co răng trong nhựa ống nước nóng phi 25	cái	03
		T răng trong nhựa ống nước nóng phi 25	cái	02
		T nhựa nước nóng phi 25	cái	07
		Van 1 chiều lá lật phi 27	cái	02
		Van xoay nhựa ống nước nóng phi 25	cái	05
		Van nhựa phi 27	cái	01
		Nồi trơn nhựa ống nước nóng phi 25	cái	05
		Keo dán ống 200gr	lon	01
		Keo silicon	chai	01
		Cao su non	cuộn	08
		Vít 3 cm	gram	300
		Vít bắn tol 4 cm	gram	300

1. Địa điểm : Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.

- Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường An Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng: Không áp dụng.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Vinh

